佛山市陶瓷研究所检测有限公司

Foshan Ceramics Research Institute Testing Co.,Ltd.

检 测 报 告

Test Report

202219003802 报告编号(Report No.)：D5318/Z230213-001

样品名称 Name of Sample	优方净水天然锰砂滤料	样品描述 Shape of Sample	块状
委托单位 Applicant	哈尔滨优方净水科技有限公司	收样日期 Received Date	2023/02/13
检测周期 Test Period	2023/02/13-2023/02/20	报告日期 Reported Date	2023/02/20
检测项目 Testing Category	见下表		
检测标准 Test Standard	见下表		
客户信息 Client Information	地址：黑龙江省哈尔滨市松北区哈尔滨高新区科技创新城创新创业广场 3 号楼科技一街 349 号 E101 室		

检 测 结 果（Results of Inspection）

检测项目		单位	检测标准	检测结果
含锰量（以 MnO_2 计）		%	GB/T 1506-2016	38.78
密度		g/cm^3	CJ/T 43-2005	2.97
破碎率		%		0.46
磨损率		%		0.52
粒径范围	1~2 mm	%		94.40

注：生产批号：20230110

以下空白。

声 明：

1.检测结果仅对来样负责，样品保留至报出结果后 15 天。The results in this report apply to the samples only.
2.检测报告盖章有效，报告部分复印无效。The Report is valid with the inspection organization stamp.
3.若对检测结果有异议，请于收到结果之日起 15 天内向本公司提出。Telling us in 15 days since you receive the report when you has any question with the test results.

单位盖章：
Stamp:

授权签字人： 章鸣
Authorized Organization:

审 核：
Approval:

表格号：JL/R/01